

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

„Oprava místních komunikací v k.ú. Libořezy“

zadávanou v řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Stříbřec, schválenou dne 21. 5. 2025

Identifikace zadavatel

Název zadavatele **Obec Stříbřec, Stříbřec 149**
Sídlo: 378 18 Stříbřec 149
IČ: 00247529
DIČ: CZ00247529
Zastoupeny: Jan Zimmer, starosta obce, tel. +420 723 722 943

Kontaktní osoba zadavatele / zastoupení zadavatele

Ing. Milena Malechová, zástupce zadavatele
ID-DS: 37pfp3x
e-mail: mil-mal@seznam.cz
tel.: +420 721 118 809

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel obdržel dne 1. 6. 2026 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace a analogicky k § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Ve všech třech objektech je uvažováno s likvidací odkopaného materiálu na skládku do 5 km. Není uveden druh materiálu, předpokládáme kamenivo drcené a penetrační makadam. Na jakou skládku bude odpad odvážen do 5 km? Není uvedena položka skládkovného, předpokládá se skládka obce bez poplatku?

Odpověď zadavatele:

Bude odkopán pouze materiál bez obsahu asfaltu. Tento materiál bude uložen na skládce investora.

Dotaz č. 2

Byly provedeny zkoušky PM na obsah látek PAU? Žádáme o zařazení odpadu.

Odpověď zadavatele:

Zkoušky na obsah látek PAU nebyly provedeny.

Dotaz č. 3

Prosím o zaslání dokladové části dokumentace – vyjádření vlastníků inženýrských sítí – aby bylo možné z kalkulovat položku vytýčení sítí soubor.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel poskytuje v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace dokladovou část projektové dokumentace obsahující vyjádření správců inženýrských sítí.

Dotaz č. 4

V lokalitě 2 je ve vzorovém řezu uvedena konstrukční vrstva z ŠD tl. 10 cm, výkaz výměr tuto položku neobsahuje. Doplní zadavatel do výkazu výměr položku?

Odpověď zadavatele:

Uchazeč nacení výkaz výměr v předloženém znění. Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny rozhodující.

Dotaz č. 5

V lokalitě 2 se v průvodní zprávě uvádí, že dojde k osazení 29 m nových silničních obrubníků. Výkaz výměr uvažuje s odstraněním 37 m a novým osazením 37 m obrubníků. Nákup obrubníků není uveden. Co má uchazeč ocenit?

Odpověď zadavatele:

Uchazeč nacení výkaz výměr v předloženém znění. Dodávka obrubníků je zahrnuta v příslušné položce výkazu výměr.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace se stává nedílnou součástí zadávacích podmínek.

Příloha: Dokladová část projektové dokumentace – vyjádření správců inženýrských sítí.

V Třeboni dne 2. 6. 2026

Ing. Milena Malechová